

給水装置工事主任技術者 合格ノート

正 誤 表

頁 / 箇所	誤	正
p.72 最下行	急激な流量変動	急激な <u>圧力変動</u>
p.78 問題 5 ヒント (b)	急激な流量変動	急激な <u>圧力変動</u>
p.119 問題 4 の答	1	3
p.155 2 行目	局部腐食と <u>か</u> あり ,	局部腐食と <u>が</u> あり ,
p.162 問題 4 の空欄内の記号	ア , イ , イ , ア	ア , イ , ウ , エ
p.162 問題 4 の答	2	3
p.163 問題 5 ヒント (a)	垂直距離 (A)	垂直距離
p.165 問題 7 ヒント	...確認は不要である確認しなければならない . なお , 現地調査においては , 当該水道事業者の職員の立ち会いを受ける必要はない .
p.182 問題 37 ヒント 3 行目	40 cm 以上離さなければ...	<u>30</u> cm 以上離さなければ...
p.192 (1)	工事の発注	工事の <u>受注</u>
p.214 問題 16	工事の発注	工事の <u>受注</u>
p.257 (2) 2 行目	使用容量 0.4 l/秒	使用容量 0.6 l/秒
p.267 問題 5 ヒント (e)	$6.4/45.1=0.142=142\%$	$6.4/50.1=0.128=128\%$
p.274 問題 15 ヒント	本文④流量計算の項参照 .	本文 p.259④流量計算の項参照 .
p.276 問題 17 (1)	結水管途中に	<u>給水管</u> 途中に
p.302 問題 4 工の (1) と (4)	調査	<u>検査</u>
p.315 問題 20 ヒント 6 行目	道路管理者画等	道路管理者等

お詫びして訂正いたします .